



# JiWaSafe Brandavskiljande skåp

klass 1, enligt SP metod 2369



**För brandfarlig vara i försäljningslokaler m.m.**

Enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (**SÄIFS 1996:2**) skall brandfarliga varor på försäljningsställen hanteras på sådant sätt att betryggande säkerhet föreligger. Enligt SÄIF är ett säkerhetsavstånd på 6 meter från brandfarlig vara till antändbart material betryggande säkerhet. (Små behållare, max 0,125 l samt mindre mängd än 25 l brandfarlig vätska klass 3 får placeras närmare.) Avståndet till utrymningsväg vid förvaring av mer än 100 l brandfarlig vara bör vara minst 12 m. Tillåten mängd brandfarlig vara på försäljningsstället är också begränsad i förhållande till dess storlek. Brandavskiljande skåp kan vara ett snabbt och enkelt sätt att nå betryggande säkerhet.

## JiWaSafe Brandavskiljande skåp klass 1

Skåpen kan placeras fritt i lokalen intill antändbart material och utrymningsvägar.

Skåpen ges möjlighet till tillstånd för betydligt större mängder brandfarlig vara.

Klass 1 är högsta klassen vilket innebär att man i skåpen får förvara brandfarlig vara både i plastflaskor och aerosolburkar.

Skåpen är brandtestade både vad gäller utvändig och invändig brand av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Enligt SP metod 2369 (rapport nr 97R30882).



JiWaSafe 150  
H1690 x B600 x D610  
Godkänt för upp  
till 150 liter.



JiWaSafe 400  
H1690 x B1145x D610  
Godkänt för upp  
till 400 liter.



Skåpen är konstruerade så att de kan flyttas med en pallyftare.

Självstängande dörrar.

Flyttbara hyllor

Standardfärg: VIT



Danska Vägen 23, 412 74 GÖTEBORG  
+46(0)31 335 90 80, Fax. +46(0)31 40 86 35



SS-EN ISO 9001:94