



SOPHANTERING OCH BRANDRISKER



Bränder i soptunnor

Varje år rycker räddningstjänsten i vår kommun ut på bränder som startat i soptunnor. Bränder i soptunnor är ofta anlagda. Brandanläggaren har kanske inte för avsikt att utsätta människor för fara eller orsaka omfattande förstörelse, men genom att han eller hon inte förstår riskerna blir följderna ibland mycket allvarliga. Bränder i sopor kan också uppstå genom slarv eller våda: het aska, cigarettglöd, självantändning m.m.

Skolor och bostadshus utsatta

Anlagda bränder är vanligast i tätorter. Alla typer av objekt drabbas, men allmänna byggnader och bostadshus har varit särskilt utsatta under senare år.

Soppantering en brandrisk

I och med den ökade källsorteringen blir det vanligare att avfallet placeras i sopkärl utomhus som då ger större tillgänglighet för anläggaren. Detta kan jämföras med förvaring i soprum där soprummen ofta har skydd mot spridning till övriga byggnaden. Ett kärl som brinner utomhus innebär i sig ingen större skada, men om branden inträffar i ett kärl som står i anslutning till en byggnad är risken stor att branden sprider sig. Sopkärl bör därför placeras på säkert avstånd från byggnader.

Förebygg brandspridning från sopor och sopkärl

- Sopkärl ska placeras minst **två** meter från yttervägg. Stora kärl (>400 liter) skall ställas **tre** meter från yttervägg. En enkel skärm i obrännbart material mellan sopkärl och väggen kan minska erforderligt avstånd. (se bild 1)
- Om ytterväggen i sin helhet står emot brand i minst 30 minuter (inkl. takfot om höjden är < 5 meter) kan brännbara sopkärl placeras invid fasaden.
- Utstickande tak samlar upp brandgaser och leder dem in i fastigheten. Ställ därför inte soptunnor under skärmtak, takfot eller i överbyggd portal.
- Placera inte brännbart material på en lastkaj eller omedelbart utanför en port.
- En öppen container skall stå minst **sex** meter från yttervägg
- Stäng alltid alla dörrar när du lämnar en lokal. Varje stängd dörr minskar risken för brand- och rökspridning om det börjar brinna.
- Se till att obehöriga inte har tillträde till gårdar och andra platser. Det gör det svårare för en brandanläggare att agera ostört.

Bild1. ex på skärm så man kan placera sopkärl intill en brännbar yttervägg. Insidan måste vara klädd med stenull, gips eller minerit



Mer information

Mer information om brandskydd finns på www.jonkoping.se/rtj. Har du funderingar kring ditt brandskydd kontakta räddningstjänsten 036-10 70 00 och fråga efter någon på den förebyggande sektionen.