



ARBETARSKYDDSTYRELSEN
TILLSYNSAVDELNINGEN

Handläggare

Ad G Lundborg, LP

BESLUT
ARKIVKOPIA

Datum
1986-12-01
Ert datum

Vår beteckning
690 T 2081/86
Er beteckning

7

Kopia för kännedom till:

Björn Albinsson,
St Räddn.verk

Skara Kommun
Brandförsvaret
Axvallagatan 1
532 00 SKARA



+ U, T

AFS 1986:6 Rökdykning

Med anledning av frågorna i Eder ovan angivna skrivelse får Arbetskyddsstyrelsen meddela följande.

1 Vad menas med "säker tillgång till släckvatten" enligt § 15 i AFS 1986:6 ?

Med "säker" avses att vattnet under hela tiden rökdykningen pågår skall finnas framme hos rökdykarna utan risk för ens tillfälligt avbrott.

2 Är det tillfyllest om man har en slangledning från släckbilen med vatten framme i strålröret hos rökdykarna ?

Ja. Man måste då emellertid ta med i beräkningen att om rökdykarna använder strålröret kontinuerligt kan det bli mängden tillgängligt släckvatten som avgör insatstiden - inte rökdykarnas luftförråd. De måste därför kallas tillbaka i så god tid att de har säker tillgång till släckvatten även under återtåget.

3 Kan man klara sig utan personal vid släckbilens frontpump om man har automatisk tryckhållning på pumpen ?

Principiellt sett ja. Styrelsen känner emellertid för närvarande inte till några pumpar och slangar som är så tillförlitliga att man kan säga att tillgången till släckvatten är helt säker. Vid brott eller större läcka på slang måste det finnas någon som genast kan åtgärda felet. Vidare måste någon kunna upplysa rökdykarledaren om hur mycket vatten som finns kvar så att rökdykarna vid behov kan kallas tillbaka - och hinna ut - innan vattnet är slut.

TILLSYNSAVDELNINGEN

Allmänna sektionen 1

4. Måste en man vara stationerad vid släckbilens frontpump under insatsen ?

En man måste vara stationerad så att uppgifterna enligt svaret under fråga 3 kan utföras på bästa sätt. Oftast är kanske placering vid frontpumpen lämpligast men styrelsen utesluter inte att räddningsledaren i det enskilda fallet kan bedöma att någon annan placering - eller en viss rörlighet - kan vara lika bra eller bättre. Den som har att svara för vattentillförseln får emellertid inte ges andra uppgifter som gör att han inte kan sköta vattentillförseln.

Om vatten tas från annan källa än släckbil gäller motsvarande resonemang.

NEA

Nils-Einar Wahlgren

GL

Gunnar Lundborg