



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1958:6

Handbrandsläckare.

För i Sverige saluförda brandsläckare finns ej någon i lag stadgad skyldighet angående godkännande genom viss myndighet.

Av hävd har dock typprovning och godkännande av på den svenska marknaden befintliga handbrandsläckare företagits av statens provningsanstalt och svenska tarifföreningen (för användning ombord på fartyg även av Kungl kommerskollegium respektive Kungl sjöfartsstyrelsen).

Riksbrandinspektören har vid flera tillfällen, bl a i meddelande 1956:5 från statens brandinspektion, uppmanat brandcheferna att ej till anskaffning förorda andra typer av släckare än sådana, som typprovats och godkänts av provningsanstalten och tarifföreningen. Endast genom att släckarna på detta sätt provats och godkänts föreligger garanti för att deras släckningsförmåga är godtagbar och att det ej heller i övrigt är någon risk för personskador etc vid deras förvaring och handhavande.

I anslutning härtill vill riksbrandinspektören fästa uppmärksamheten på att provningsanstalten utger ett cirkulär "Förteckning över handelsläckningsapparater, vilka efter provning vid Statens Provningsanstalt godkänts för olika användningsområden".

På senare tid har ett relativt stort antal små pulver- och kolsyresläckare, godkända för motorfordon och motorbåtar, förts ut i marknaden. Det har emellertid visat sig att dessa små släckare allt oftare placeras även i sådana lokaler, där släckare

1) Senast utkomna cirkulär är nr 18 från maj 1957 med en bilaga från januari 1958.



med samma släckningsmedel men av en större typ är erforderliga. På vissa håll synes även s k dvärgbrandsläckare, vilka endast kan få godkännande för släckning av förgasarbränder, ha börjat placeras inomhus.

Riksbrandinspektören vill fästa uppmärksamheten på förhållandet och samtidigt uppmana brandcheferna att ej till anskaffning förorda andra typer och storlekar av släckare än sådana som beträffande de olika användningsområdena finns upptagna i provningsanstaltens ovannämnda cirkulär. Detta cirkulär kan beställas från Statens Provningsanstalt, Drottning Kristinas Väg 31, Fack, Stockholm 26, tel 23 56 20.


Ingvar Strömdahl

Riksbrandinspektör



Åke Stålemo

Den 4 december 1958.

Statens Brandinspektion, Box 7097, Stockholm 7, Tel 23 23 30.

Summary in English:

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1958:6

Portable Chemical Fire Extinguishers.

Although not requisite by law, such extinguishers on the Swedish market have of old been subjected to tests for approval by the National Testing Institute in collaboration with the Swedish Tariff Union or - when for use on shipboard - the Naval Authorities. Lists of approved types and makes are available from the Testing Institute, as stressed by the Inspectorate already in Informative Recommendations 1956:5.

Of late, however, there has been a certain tendency among the buyers to stretch unduly the use of smaller and miniature extinguishers, approved for carburettor fires in cars and boat engines, unto localities where larger sizes are needed.

In consequence, Fire Chiefs are requested to recommend types and sizes as listed by the Testing Institute, as per lists obtainable therefrom.

Skannat av Utkiken

