



# STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1961:10

## Installationsintyg för oljeeldningsanläggning.

Enligt statens brandinspektions cirkulär nr 21, anvisningar angående oljeeldningsanläggningar, tredje omarbetade upplagan, april 1961, bör - enligt en på sid 7 i cirkuläret intagen anmärkning - vederbörande installatör av praktiska skäl ombesörja anmälan såväl till brandchefen som skorstensfejaren, då övergång sker från eldning med fast bränsle till eldning med flytande bränsle, bl a i och för slutbesiktning.

Då det av olika skäl visat sig önskvärt att få till stånd en mall för intyg över sådan besiktning, har oljeeldningsfirmornas riksförbund - i samråd med statens brandinspektion - upprättat ett formulär till "installationsintyg för oljeeldningsanläggning". Avsikten är att, sedan vederbörande installatör verkställt erforderliga anteckningar, skorstensfejaren samt slutligen brandchefen skall förse intyget med sina anteckningar. Av intyget avses två exemplar skola överlämnas till brandchefen av skorstensfejaren. Det ena exemplaret skall brandchefen tillställa anläggningsgärens, och det andra bör han själv förvara på sin expedition.

Det nu aktuella intygets utformning framgår av bilaga till detta meddelande. Givetvis är det icke meningen att kräva obligatoriskt användande av detta formulär eller ens användande av formulär över huvud. Därtill saknar brandmyndigheten laglig möjlighet. Då emellertid ett allmänt användande av det ifrågakvarande formuläret med all sannolikhet skulle komma att förenkla besiktningförfaran-

Skannat av Utkiken



det, vill brandinspektionen rekommendera brandcheferna att på lämpligt sätt medverka till att formuläret används i största möjliga omfattning.

*Ingvar Strömdahl*  
 Ingvar Strömdahl  
 Riksbrandinspektör

*Stig G Holmberg*  
 Stig G Holmberg

Stockholm den 10 oktober 1961.

Statens Brandinspektion, Regeringsgatan 50, telefon 23 23 30.  
 Postadress: Box 7097, Stockholm 7.

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES  
 Informative Recommendations 1961:10

Oil Burner Installation Certificates.

With reference to Circular No. 21, 3rd ed. April 1961, contractors ought to notify Fire Chiefs and Chimney Sweeps of the abovementioned installations for survey.

In order to regularize the procedure, the national union of the said contractors in collaboration with the Inspectorate has elaborated a model Survey Instrument, as per appendix. Duplicate blanks filled up by the contractor should be handed to the Chimney Sweep, and by him forwarded to the Fire Chief, who should keep a copy for reference and forward the original to the owner of the plant.

The use of this certificate blank is desirable for uniformity and practical purposes, even if there is no legal requirement making it obligatory.





# INSTALLATIONSINTYG

## för oljeeldningsanläggning

Sätt kryss i tillämpliga rutor.

### 1 INSTALLATIONSADRESS SAMT ÄGARENS NAMN OCH ADRESS

fastighetens adress: ..... gata, väg etc. ..... stad, samhälle etc.

ägarens namn o. adress: .....

### 2 CISTERNANLÄGGNING OCH RÖRSYSTEM

 21 Antal ..... rymd .....  
 Antal ..... rymd .....

 22 placering:  inomhus  utomhus  
 ovan jord  under jord

 23 utförande:  enl. brandinsp. anvisningar  
 annan konstruktion (intyg bifogas från sakkunnig)

 231  cylindrisk Ø ..... 232  lådformad  
 plan gavel 233  annat utför.:  
 kupad gavel

 234 rostskydd  enl. brandinsp. anvisningar  
 annat utförande (intyg bifogas från sakkunnig)

 235  isolering mot brand .....  
 236  tillverkningsskylt .....

24 anslutningar: påfyllningsledn. dim. ....

avluftningsledningens dim. ....

25 överfyllnadsskydd: typ ..... SÄI nr ..... tankalarm typ .....

 26 rörsystem:  med cirkulation ( genomströmningsförvärmare)  med dagtank

 27 ventiler: avstängn. ventil:  vid cistern  vid brännare  backventil

 28 oljeuppvärmning:  ånga  varmvatten  elenergi 281  oljekvalité nr .....

### 3 PANNANLÄGGNING OCH OLJEELDNINGSSAGGREGAT

31 Pannor

32 Oljeeldningsaggregat

nr	fabrikat	typ	elstyrta	fabrikat	typ	kapacitet	SÄI nr

#### 33 Kontrollorgan

art	fabr.	typ	art	fabr.	typ	startperiodens längd
driftkontroll			flamkontroll			sek. ....
max. kontroll			fotocell			vid svängbar brännare: ..ök..ström- brytare finns. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
			pyrostat			

### 4 HUVUDSTRÖMBRYTARE

 41 utförande  bryter huvudströmmen  
 .....

 42 placering  vid utgång från pannrum  
 .....

Denna blankett OR-1 är upprättad i samråd med Statens Brandinspektion.

Skannat av Utkiken



### 5 BRANDSLÄCKNINGSMATERIEL OCH SKÖTSELANVISNINGAR

51  sandlåda

52  annan brandsläckningsmateriel

53  skötsel­anvisningar

typ .....

### 6 PROVNINGSRISULTAT

Panna nr	Prov nr	Oljetryck kg/cm <sup>2</sup>	munstycke l/h	undertr. eldstad mm VP	panntemp. °C	pannrums-temp. °C	rökgas-temp. °C	koldioxid CO <sub>2</sub> %	Sottel	rökgasförlest %

7 GARANTITID: ...../..... 19..... — ...../..... 19..... Fri service ...../..... 19..... — ...../..... 19.....

### 8 ÖVRIGT

Kontakt med kommunal myndighet har ögt rum om speciella säkerhetsåtgärder bör vidtagas i samband med risk för vattenföroreningar vid oljeläckage.

Anm. ....

### 9 INSTALLATÖR

Firmanamn: .....

Adress: ..... servicetel. ....

Innehar auktorisation  A  B innehar behörighet  A  B  innehar el. specialbehörighet

#### Ovanstående INSTALLATIONSINTYG

har upprättats den ...../..... 19..... av ..... Installatörens stämpel och underskrift

Ansvarig ledare för installationen har varit .....

namn

adress

### SKORSTENSFEJARENS anteckningar:

Sotning verkställd  rökkanalen besiktigad och täthetsprovad  Friskluftintag (storlek) ..... dm<sup>2</sup>

den ...../..... 19..... anm. .... anm. ....

Övriga anteckningar .....

Skorstensfejarens underskrift

### BRANDCHEFENS anteckningar:

Oljeeldningsanläggningen i fastigheten

golvadress

kvartal

har denna dag besiktigats ur brandskyddssynpunkt

utan erinran  med de erinringar som anges i bifogade brandsyneprotokoll

med följande erinringar .....

Rättelse skall jämligt 12 och 35 §§ brandstadgan ha vidtagits senast den ...../..... 19.....

..... den / 19.....

Besiktningensmannens underskrift

Av installationsintyget överlämnas 2 ex. till skorstensfejaren som efter underskrift överlämnar båda exemplaren till brandchefen.