



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1964:2

(Tillägg till meddelanden
1960:7 och 1963:2)

Vårdanstalter.

Kungl medicinalstyrelsen har den 1 augusti 1963 genomfört en inventering beträffande brandförsvaret under året vid landets samtliga kommunala och enskilda vårdanstalter för psykiskt efterblivna och för epileptiker. Av denna inventering framgår bland annat följande.

Av de tillfrågade - 141 anstalter för psykiskt efterblivna och 10 för epileptiker - har 134 respektive 9 svarat. De 134 anstalter för psykiskt efterblivna (antalet förläggningsbyggnader = 265), som inkommit med svar, hade vid ovannämnda tidpunkt sammanlagt 8.048 belagda platser, varav med invalider 1.016. De 9 epileptikeranstalterna (antalet förläggningsbyggnader = 20) hade vid tillfället 648 belagda platser, varav med invalider 100 st.

Av samtliga förläggningsbyggnader - 285 (265 + 20) - var fler än hälften av trå. Vidare fanns fler än hälften av sovplatserna en trappa upp. Sammanlagt nära 40 sovplatser fanns i våningen två trappor upp.

Automatiskt brandlarm fanns installerat i 68 av de 285 byggnaderna. I 160 byggnader förekom uppegående nattvakt och i 85 byggnader liggande nattvakt.

Av den företagna utredningen framgick vidare, att under året utrymningsövningar förekommit med anstaltspersonal vid 124 tillfällen och med patienter vid 76 tillfällen.



Brandsyn hade sedan den 1 januari 1962 d.v.s. sedan drygt 1 1/2 år tillbaka verkställt av vederbörande brandchef endast i fråga om 196 av de 285 förläggingsbyggnaderna. Inspektion hade under samma tid företagits av vederbörande länsbrandinspektör beträffande 43 av förläggingsbyggnaderna.

Slutligen har uppgivits att - sedan de olika anstalterna inrättades - brand förekommit vid fyra tillfällen och brandtillbud vid tre tillfällen.

Av inventeringen framgår, att vid åtskilliga vårdanstalter brister föreligger i ett eller flera avseenden vad beträffar brandföresvaret. Medicinalstyrelsen har framhållit detta i en cirkulärskrivelse den 15 november 1963 till samtliga centralstyrelser för undervisning och vård av psykiskt efterblivna, vårdföreståndare, föreståndare vid vårdanstalter, föreståndare vid epileptikeranstalter och föreståndare vid enskilda sjukhem för psykiskt sjuka barn. I denna skrivelse har styrelsen framhållit bland annat följande.

1. Från de vårdanstalter, där icke någon form av inspektion skett under år 1963, bör hos ortens brandchef hemställan göras om inspektion snarast.

2. Där brister föreligger, men anstaltsledningen av ortens brandmyndigheter icke ålagt vidtaga så vittgående åtgärder, som anges i statens brandinspektions Meddelande 1963:2, bör kontakt ånyo tagas med brandchefen för att i samråd med länsbrandinspektören åter taga ställning till berörda frågor.

3. Därest åtgärder av byggnadsteknisk natur kräves av vederbörande myndighet ur brandskyddssynpunkt, bör dessa samordnas med eventuella renoveringar av hemmet, varvid ritningar bör tillställas medicinalstyrelsen för godkännande. I samband härmed hänvisas till medicinalstyrelsens cirkulär av den 4 oktober 1963 (US 640).

4. Regelbundna utrymningsövningar bör anordnas såväl med personal som patienter".

Statens brandinspektion får under hänvisning till den av medicinalstyrelsen sålunda företagna utredningen och till det ovan redovisade innehållet i styrelsens cirkulärskrivelse allvarligt erinra brandcheferna om vikten av att de anläggningar, varom här är fråga, blir föremål för regelbunden brandsyn med upprättande av protokoll enligt anvisningarna i statens brandinspektions meddelande 1963:2 en gång årligen samt att övriga, i statens

brandinspektions meddelande 1960:7 och 1963:2 rekommenderade åtgärder, i de fall så icke redan skett, snarast möjligt vidtages. Givetvis får därvid brandchefernas uppmärksamhet i fråga om andra slag av vårdanstalter och motsvarande för sjuka, invalider, åldringar, barn o.s.v. icke eftersättas. I detta sammanhang bör även skorstensfejarmästarna uppmärksammas på vikten av att eldstadsbrandsyn utföres med regelbundna mellanrum och minst en gång årligen.

Vid utarbetande av detta meddelande har - förutom med kungl medicinalstyrelsen - samråd ägt rum med kungl socialstyrelsen, Svenska brandbefälets riksförbund samt Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund.

Ingvar Strömdahl
 Ingvar Strömdahl
 Riksbrandinspektör

Stig G. Holmberg
 Stig G. Holmberg

Stockholm den 20 januari 1964.

Statens Brandinspektion, Sturegatan 29, Stockholm Ö. Tel 24 51 90.

Summary in English

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1964:2

Fire Safety in Infirmeries etc.

(Addendum to I. R:s 1960:7 and 1963:2)

According to an investigation by the Royal Board of Health last year of the communal and private homes for the mentally defective and epileptics, respectively, roughly some 150 institutions housing some 8.700 internes, whereof 13 percent invalided, more than half of the buildings were frame structures, and likewise more than half of the dormitories were situated on the first storey or higher. The majority of the institutions had nightwatchmen, but hardly 24 percent automatic alarms, and evacuation exercises in 1963 had only been performed in some 83 percent as regards the personnel and some 50 percent as regards the internes. In the last

couple of years regular fire inspections by the Fire Chiefs have been performed as regards hardly 70 percent of the buildings.

In consequence, the Board of Health has circularized all the proper authorities and principals, stressing the Inspectorate I.R. 1963:2, to request regular fire inspections, to have regular evacuation exercises, and to reconsider the advisability of structural fire safety improvements, drawings to be submitted to the Board of Health for approval.

In this connection, the Inspectorate will call the attention of the Fire Chiefs seriously to the entire contents of I.R:s 1960:7 and 1963:2, and quite especially to the importance of yearly fire inspections with proper records.

