



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1970:2

Tryckluftverktyg i kombination med tryckluftapparat

Statens brandinspektion får härmed till brandförsvarets kännedom återge nedan transumerade delar av arbetarskyddsstyrelsens skrivelse den 22.12.1969 med beteckning 104.0 2105/69.

"Arbetarskyddsstyrelsen har mottagit skrivelse från statens brandinspektion till vilken fogats en skrivelse i ärendet från Linnköpings brandkår. Av skrivelserna framgår bland annat att fel vid flera tillfällen uppstått på andningsapparaten då den använts tillsammans med tryckluftmejsel.

Styrelsen har tidigare på Eder förfrågan under hand meddelat att risk för kontaminering av luft i andningsapparaten inte torde föreligga under förutsättning att en effektiv backventil finnes mellan tryckluftmejseln och andningsapparaten.

På gasflaskor fyllda med andningsluft skall finnas etikett på vilken anges att sådan flaska endast får kopplas till apparat eller anläggning avsedd för andningsluft. Även om tryckluftverktyget formellt sett inte kopplas till flaskan på sådant sätt som avses i den ovan angivna bestämmelsen, kan emellertid kopplingen lätt uppfattas som gjord direkt till flaskan. Ett sådant mera allmänt bruk av gasflaskor med andningsluft som via en andningsapparat står i förbindelse med tryckluftverktyg kan leda till en uppluckring av bestämmelserna om medicinsk märkning av gasflaskor.

Med anledning härav får Arbetarskyddsstyrelsen meddela, att tryckluftverktyg i fortsättningen endast får kopplas till apparat eller tryckregulator som är särskilt avsedd för detta ändamål. Sådan apparat kan exempelvis utgöras av äldre, kasserad andningsapparat försedd med gasflaskor utan medicinsk märkning."

.....
"På Arbetarskyddsstyrelsens vägnar


S Linnander"

Skannat av Utkiken



Arbetskyddsstyrelsen har förklarat att detta meddelande är vad angår arbetskydd att anse såsom av styrelsen utfärdade anvisningar till ledning vid tillämpning av arbetskyddslagen.


Swen Hultqvist


Kennert Kempe

Stockholm den 8 januari 1970

Statens brandinspektion, Sturegatan 29^{II}, 114 36 Stockholm
tel 08/ 24 51 90

Summary in English:

THE NATIONAL INSPECTORATE OF FIRE SERVICES 1970:2

Compressed-air tools in connection with breathing apparatus.

The National Board of Industrial Safety has in conjunction with the Inspectorate of Fire Services declared that compressed-air tools must only be connected to an apparatus or to a pressure regulator particularly intended for this special purpose.

