




Avdelningen för regelarbete och expertstöd  
Gilbert Önsten, 08-730 94 02  
gilbert.onstenv.se@av.se

Boverket  
Box 534  
371 23 Karlskrona



## Remiss - övergång från nationella konstruktionsregler till eurokods-systemet - ändringar i EKS och BBR

Arbetsmiljöverket har tagit del av remissen. Vi har inte upptäckt något som står i konflikt med Arbetsmiljöverkets regler.

Eurokoderna ligger numera även till grund för beräkning av prefabricerade byggnadsställningar, vilka emellertid inte omfattas av byggprodukt-direktivet.

Vi noterar med tillfredsställelse att rådet att inte använda fingerskarvat virke i byggnadsställningar fortfarande finns kvar (Kap 5.1.1, 5 §). Det skulle kunna innebära en betydande olycksrisk om sådant virke började användas i ställningar. Ett av skälen är att ställningar utsätts för väta omväxlande med uttorkning, vilket är ogynnsamt för fingerskarvar.

I den dom som föll i målet om ansvaret för den rasolycka som inträffade i Kista i juli 2008 där ett bjälklag under montage rasade på grund av att en stålbalk var underdimensionerad, framgick att kontrollen av bygghandlingarna varit bristfällig. Se domen Solna Tingsrätt, mål nummer B 7473-08. Vi tror att det vore bra om kontrollkravet i avdelning A, 12 § förtydligades.

Bernt Nilsson

Gilbert Önsten