



HANDLÄGGARE
Lars Ekberg/UL
PROJEKT BETECKNING

DATUM
1987-11-04
ERT DATUM
1987-10-28

DOSSIFIDARIENR.
B519-2859/87
ER BETECKNING

Räddningstjänsten i
Hagfors kommun
Skålviksvägen 1
683 00 HAGFORS

Betr användning av fotogenelement i garage

I brev till Statens räddningsverk har Räddningstjänsten i Hagfors frågat om en fotogenkamin av visst fabrikat får användas i garage.

Bakgrunden är en annons i tidningen Vi i Villa. I annonsen rekommenderas en fotogenvärmare för bl a uppvärmning av garage. Fotogenvärmaren har produktbeteckningen Corona.

Värmaren är godkänd av Statens provningsanstalt. Frågan har ställts om detta, eller annat medgivande, ligger till grund för användningen i garage.

I tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor, SIND-FS 1981:2, finns föreskrifter om att vissa objekt inte får saluföras, försäljas eller användas om de inte genom provning visat sig vara betryggande från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpliga för sitt ändamål. Objekten skall vara godkända. Typgodkännande organ för bl a kamin eller element som drivs med brandfarlig vara och som ej har katalytbrännare är Statens provningsanstalt.

Typgodkännandet gäller alltså produkten i sig. Godkännandet innefattar bl a bruks- och handhavandeanvisningar. Begränsningar i användningsområdet för produkten regleras i en del fall genom annan lagstiftning.

I tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagen, Svensk byggnorm 80 kap 66:33, är klart angivet att uppvärmning av garage inte får ske med öppen låga, öppen glödspiral eller andra anordningar som är så beskaffade att fara kan föreligga för brand eller explosion.

Den aktuella fotogenvärmaren tar förbränningsluft från utrymmet där den är uppställd och förbränningsgaser släpps ut i samma utrymme. Detta innebär att uppvärmning sker med i princip öppen låga vilket då den används i garage strider mot tillämpningsreglerna till plan- och bygglagen.

Förbud mot här avsedd användning kan också av tillsynsmyndighet meddelas med stöd av räddningstjänstlagen.



Marknadsföringsföretaget har informerats om SRV's uppfattning i frågan.

Konsumentverket tillställs kopia av ärendet för kännedom.

BEFOLKNINGSSKYDDSAVDELNINGEN

Enheten för förebyggande brandförvar

Lars Ekberg
Lars Ekberg

Hagfors 681023

Statens Räddningsverk
681 50 KARLSTAD

8512-2859/87

	1987-11-02	

Tidningen Vi i Vile Nr: 5 -87 har en annons från Corona som marknadsför fotogenvärmare. Användningsområdet är skiftande, där ett exempel visar uppvärmning i garage.

Jag har genom mitt arbete fått förfrågan från en person, om Corona värmare får användas i garage.

Enligt SBN 66:13 och 66:33 kan inte t. ex. fotogenkaminer användas.

Därför frågas följande, är det Statens Provningsanstalt som har testat i garage eller finns något annat medgivande som ligger till grund för användning i garage.

Jag önskar svar från Räddningsverket om denna typ av värmare får användas, och var man kan läsa sig till detta.

Tack på förhand

Hagfors Kommun
Räddningstjänsten

Roger Gulbransgård
Roger Gulbransgård

Skålviksvägen 1.

663 00 HAGFORS