



RÄDDNINGSS  
VERKET

13

HANDLÄGGARE

Ad Olle Michal/UL

PROJEKT BETECKNING

1987-12-18

EM DATUM

1987-10-30

EM BETECKNING

B511-2872/87

EF BETECKNING

11.40-1347-87

Länsstyrelsen i  
Kronobergs län  
Planeringsavdelningen  
351 86 VÄXJÖ

### Överklagat brandsyneärende, Hovs Livs, Växjö

Med anledning av remiss i rubr ärende får Statens räddningsverk efter besök på plats 1987-11-26 anföra följande.

I Räddningsverkets skrivelse med dnr B511-2873/87 (Länsstyrelsens dnr 11.40-1375-87) har framförts vissa synpunkter på byggnadens brandskydd, vilka till en del äger giltighet även i detta ärende. Det gäller särskilt den bristfälliga sektioneringen mellan butiker och butiksgator.

Mellan Hovs Livs och utanförliggande butiksgata är det medelst skjutbara väggar en relativt vid öppning. Klaganden anser, att detta måste vara gynnsamt i en utrymningssituation. Detta är helt riktigt men bara för vissa fall, som t ex vid brand inne i butiken. Man kan inte bortse från andra brandfall och att då också snabb rökspridning till butiksgata kan ske. Det är inte nog med att den ordinarie utrymningsvägen i så fall ka bli helt spärrad. Röken kommer också - inte minst tack vare den vida öppningen - att snart välla in i livsmedelsbutiken. Vid den svåra utrymningssituation som då kan uppstå, kommer den befintliga enda, svårtillgängliga och smala nödutgången inte att förslå långt. Räddningsverket bedömer det som helt nödvändigt med ytterligare en nödutgång och finner föreläggandet såväl motiverat som författningsenligt grundat. Bifall till överklagandet avstyrkes.

Remisshandlingarna återgår härjämte.

**BEFOLKNINGSSKYDDSAVDELNINGEN**  
Enheten för förebyggande brandförsvar

*Lars Ekberg*  
Lars Ekberg

*Olle Michal*  
Olle Michal