



RÄDDNINGSV VERKET

HANDLÄGGARE

Ad Olle Michal/UL

PROJEKT BETECKNING

1985-01-25

ERY DATUM

DOSSE 101-101

B 513-167/88

ER BETECKNING

Enligt sändlista

Brandskydd i mässhallar

En arbetsgrupp sammansatt av representanter för några mässor, räddningstjänster (dåvarande benämning brandförsvaret) samt dåvarande Statens brandnämnd utarbetade år 1985 vissa regler för hur brandskyddet i mässhallar och större utställningslokaler lämpligen kan ordnas. Sedan reglerna nu har tillämpats en tid har en utvärdering av dem skett, vilken kommer att leda till en mindre överarbetning. Denna överarbetade version kan förväntas komma ut i någon form under år 1988.

Vid tillämpningen av hittillsvarande regler synes en viss osäkerhet ha rått om vad som gäller för byggmaterial till montrar. För att förtydliga detta och undvika missförstånd får Statens räddningsverk i avvaktan på utgivandet av de kompletta reglerna - anföra följande.

Ägare/innehavare av en byggnad eller anläggning är enligt räddningstjänstlagen skyldig att hålla ett visst brandskydd (41 §) samt att tillhandahålla de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen av detta brandskydd (55 §).


För byggmaterial till montrar anser Räddningsverket, att ett godtagbart brandskydd erhålls, om monterväggar och -tak i sin helhet utförs av antingen svårantändligt material eller ett material som har ett ytskikt av lägst klass III. Det sistnämnda i sig godtagbara kravet uppfylls av trä, spånskiva, träfiberskiva (ej porös) och plywood. Att en monter är utförd av något eller några av sistnämnda material kan relativt lätt kontrolleras vid tillsyn. Något intyg behövs vanligen inte.

Är monter helt eller delvis utförd av annat av tillsynsman icke känt material, är det av praktiska skäl omöjligt att med på platsen tillgängliga möjligheter avgöra, om materialet uppfyller endera av ovan angivna krav. Bevis därom fordras. Detta kan utgöras av ett typgodkännande från Statens planverk eller ett skriftligt utlåtande från Statens provningsanstalt. Material, som inte uppfyller sådant krav kommer fortsättningsvis ej att godtas.

Vad beträffar dekorationer, fotomontage etc som kan fästas mer eller mindre fast på monterväggen, så omfattas dessa inte av detta yttrande.

BEFOLKNINGSSKYDDSAVDELNINGEN

Enheten för förebyggande brandförsvaret


Ulf Norgren


Olle Michal