



HANDLÄGGARE

Kjell Larsson/UL
PROJEKT BETECKNING

DATUM

1988-05-18

ERT DATUM

1988-04-19

DOSSIÉ/DIARIENR

B510-1050/88

ER BETECKNING

11.40-6383-87

23

→ Länsstyrelsen i
Kopparbergs län
Juridiska enheten
791 84 FALUN

Yttrande över överklagat beslut om sotningsintervaller - Smedjebackens kommun

Ägaren till fastigheten YY

har hos räddningsnämnden hemställt om att sotning hos honom skall ske endast en gång om året. Enligt gällande föreskrifter SRVFS 1987:13 skall sotning och kontroll av brandskyddet ske var åttonde vecka. Fastighetsägaren anser det oskäligt med så ofta sotning som föreskrivs och hänvisar till att eldning hos honom har låg frekvens.

Räddningsverket har av länsstyrelsen, dit ärendet har överklagats, anmodats att avge yttrande och får Räddningsverket därmed anföra följande.

Räddningsverket har med stöd av 22 § räddningstjänstförordningen meddelat föreskrifter om hur ofta sotning och kontroll av brandskyddet skall ske. För det aktuella fallet innebär det att sotning och kontroll av brandskyddet för den vedeldade värmepannan skall ske var åttonde vecka med två veckors förlängning för två sotningar under sommarperioden. Det ligger inte inom den kommunala kompetensen att medge någon förlängning av sotningsfristen. Således bör den klagandes hemställan avslås med denna motivering. Det bör i sammanhanget erinras om att sotningsfristen, åtta veckor, har fastställts med utgångspunkt från behovet av ett tillfredsställande brandskydd. Tillgänglig statistik visar otvetydigt på att risken för brand och skador till följd av brand inte är ringa i samband med fastbränsleeldning. Inte minst försäkringsbolagen har visat på riskerna och behovet av sotning till förebyggande av brand.

Av handlingarna framgår, som ovan sagts, att fastighetsägaren hemställer om mindre ofta sotning. Räddningsnämnden har emellertid behandlat ärendet som om fastighetsägaren hemställt om att själv få utföra sotningen och kontrollen och i så fall med stöd av 17 § räddningstjänstlagen, sista stycket.

Om det är detta saken gäller, bör erinras om att förutsättningen för ett sådant beslut är att endera av två kriterier måste vara uppfyllda. Endera skall fastigheten vara ett "avlägst beläget bostadshus" eller skall det röra sig om en "speciell anläggning".


Av handlingarna framgår att ingetdera av kriterierna kan anses vara uppfyllda.

Med ovan angivna skäl föreslår alltså Räddningsverket att länsstyrelsen skall besluta att avslå överklagandet.

De remitterade handlingarna återgår.

BEFOLKNINGSSKYDDSAVDELNINGEN
Enheten för förebyggande brandförsvär


Lars Ekberg


Kjell Larsson