

Ändrade föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Från och med den 1 juni 2015 träder en ändring av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker i kraft. Ändringen avser behållare och rörledningar på arbetsplatsen som nu ska märkas i enlighet med ett nytt världsomspännande märkningssystem.

De nya ändringsföreskrifterna går att läsa här:

Skyltar och signaler, [AFS 2014:40](#), som är en ändring av [AFS 2008:13](#).

Kemiska arbetsmiljörisker, [AFS 2014:43](#), som är en ändring av [AFS 2011:19](#).

Skyltning

Skyltar som varnar för kemiska risker ska enligt CLP (Förordning (EG) nr 1272/2008, sk. CLP-förordningen) utgöras av faropiktogram. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma symbol som faropiktogrammet får behållas till 1 juni 2019 om de finns i den äldre lydelsen av AFS 2008:13 om skyltar och signaler. (Se 20 a § och rådet till 20 a §, AFS 2014:43.)



Ny skylt brandfarlig vara



Gamla skylten

Faroklassen ”gas under tryck”

CLP-förordningen innehåller en ny faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras därmed som en farlig kemisk produkt enligt CLP.

Rörledningar med gas under tryck ska märkas enligt 20 §, AFS 2014:43. Faropiktogram GHS04, se nedan, ska användas i märkningen. Piktogrammet är, enligt CLP-förordningen, frivilligt om vissa andra faropiktogram, t.ex. för brandfarligt, används.



Varningsskylten för gasflaskor måste bytas

En följd av kravet att skyltar ska vara faropiktogram är att varningsskylten för gasflaskor måste bytas till den 1 juni 2015.

Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts men dessa måste nu omedelbart bytas ut och ersättas med de nya skyltarna. De nya skyltarna har röd kant, vit botten och svart symbol. De bör dessutom ha tilläggs texten ”Gasbehållare – Förs i säkerhet vid brandfara”.

Anledningen till att detta ska genomföras omedelbart är att den tidigare använda svart/gula trekantiga skylten inte har funnits med i de äldre reglerna om märkning och då finns ingen övergångstid för den skylten. Arbetsmiljöverket har möjlighet att ta ut en sanktionsavgift om lägst 15 000 kronor och högst 150 000 kronor för de som inte har rätt skyltar.

Rätt skylt:



Fel skylt:

