



DATUM
1989-03-31

DOSSIÉ/DIARIENR

HANDLÄGGARE
Lars Ahlenbäck/LO

ERT DATUM

ER BETECKNING

PROJEKT BETECKNING

→

Enkäten om lagring av släckmedel

Svar erhöles från 192 räddningstjänster. Vi tackar dem som hade möjlighet att svara på frågorna. Svaren om beredskapsbehov kan användas till mer än diskussioner med ÖCB.

./.. Förteckningen användes i samband med oljeraffinaderibranden i Borgå Finland. De begärde hjälp från Sverige med skumvätska. Inget behövde sändas men allt förbereddes.

Av inventeringen framgår att få räddningskärer har skumvätska för att släcka brand i polär brandfarlig vara (polär = blandbar med vatten).

Fördelning av skumvätskesorter

Detergent	78%
Filmbildande ej alkoholbeständigt	7%
Alkoholbeständigt (mot polärbrand)	12%
Övriga skumvätskesorter	3%

Fördelning av pulversorter hos svarande räddningstjänster

G-pulver	27%
Na-pulver	65%
K-pulver	8%

Räddningstjänstavdelningen
Brandsläckning

Lars Ahlenbäck