



**RÄDDNINGSS
VERKET**

DATUM
1989-01-04

DOBBELDIARIENS
8519-17/89

11

HANDLAGGARE
Lars Ekberg

ERT DATUM
1988-12-30

ER BETECKNING
887/K3364

PROJEKTBECKNING

→ Konsumentverket
Box 503
162 15 VÄLLINGBY

Resebrandvarnare

Konsumentverket har i skrivelse enligt ovan efterfrågat Räddningsverkets uppfattning i fråga om nödvändigheten av att s k resebrandvarnare uppfyller Konsumentverkets riktlinjer (KOV 1978:3).

Konsumentverkets riktlinjer för brandvarnare för bostäder garanterar enligt Räddningsverkets uppfattning att de brandvarnare som finns till försäljning uppfyller en miniminivå beträffande säkerhet och funktion. Avsnitten i riktlinjerna om märkning, montering, bruksanvisning och brandinformation ger enligt Räddningsverkets bedömning användaren värdefull och för många användare helt nödvändig information.

En brandvarnare som vad avser tekniska prestanda inte uppfyller riktlinjerna kan invägga användaren i en falsk trygghet vilket om det inträffar vore mycket olyckligt.

Någon garanti finns såvitt Räddningsverket uppfattar det inte för att en brandvarnare som försäljs som resebrandvarnare inte kommer att användas som stationär brandvarnare i bostäder och andra lokaler. Tvärtom kan det i det värsta fallet bli så att en brandvarnare som inte uppfyller riktlinjerna kan tillverkas i ett mindre format och därmed av någon uppfattas som attraktiv i t ex bostaden.

Räddningsverkets uppfattning är alltså att även en resebrandvarnare bör uppfylla konsumentverkets riktlinjer för brandvarnare för bostäder.

Befolkningsskyddsavdelningen
Enheten för förebyggande åtgärder mot brand


Ulf Norgren


Lars Ekberg