

HANDLAGGARE

Ingvar Hansson/LO
PROJEKT BETECKNING

DATUM

1988-06-02
ERT DATUM

DOSSIE/DIARIENR

R649-748/88
ER BETECKNING

Räddningstjänsten

Exp: 880607

Sign:

Krav på vägvisare vid rökdykning

X kommuns räddningstjänst har i brev (1988-03-15) till Räddningsverket ställt några frågor om vägvisning vid rökdykning. SRV har haft samråd med arbetarskyddsstyrelsen i frågan och fått deras tolkning (brev 1988-05-27) på följande frågor:

Fråga 1 Kan personal utan utbildning m m enligt AFS 1986:6 tjänstgöra som vägvisare åt kommunal rökdykargrupp?

Fråga 2 Vilka krav skall i så fall ställas på sådan personal?

Fråga 3 Vilka krav ställs på utrustningen (radio, larmställ m m)?

Styrelsen har följande kommentarer och synpunkter.

I 1 § AFS 1986:6 behandlas tillämpningsområdet och i kommentaren ges vägvisning som exempel på en arbetsuppgift då inte föreskriftens krav på t ex utbildning och fysisk förmåga behöver tillämpas.

Detta hindrar inte att arbetsgivaren ansvarar för att vägvisaren får den utbildning han behöver för sin uppgift. Detta innebär t ex att han ska ha utbildning för att använda tryckluftsapparat. Arbetsgivaren ska även bedöma hans möjligheter att fysiskt klara uppgiften. Hur fysiskt krävande vägvisarens uppgift är beror på hur industrin är utformad med t ex trappor, stegar och långa gångavstånd. Att bära tryckluftsutrustningen som kan väga ca 18 kg medför en fysisk ansträngning som måste tas med i bedömningen.

Det är nödvändigt att vägvisaren är utsedd i förväg och väl instruerad om sin uppgift, som ska vara klart avgränsad till vägvisning och inte avse brandsläckning.

Utöver praktisk övning med tryckluftsapparaten kan även viss fysisk träning ingå i vägvisarens förberedelse. Personer som vet med sig att de har hjärtbesvär, allvarligt nedsatt lungfunktion eller liknande ska inte användas till denna typ av arbetsuppgifter. För personer över 50 år kan den fysiska arbetsförmågan ha avtagit så mycket att särskild bedömning behöver göras.

Vägvisaren ska vara utrustad för arbetet och utöver tryckluftsutrustning kan det vara lämpligt med en overall av svårantändligt material, skyddshjälm, kraftiga skyddsskor och handskar.

SRV ger sin syn på följande frågor.

Fråga 4 Vem ansvarar för vägvisaren vid insats? (Räddningsledaren eller vägvisarens ordinarie arbetsgivare)?

Svar:

En person som på olycksplatsen av räddningsledare blivit uttagen att hjälpa till med vägvisning vid rökdykning medverkar i räddningstjänsten i och med uttagningen. När personen medverkar i räddningstjänst gäller 49 § i räddningstjänstlagen. Ansvaret under räddningstjänsten för vägvisaren ligger på räddningsledaren.


Fråga 5 Kan räddningsnämnden ålägga anläggningsägare med svår-orienterade lokaler att bistå kommunens räddningstjänst med vägvisare?

Svar:

Man kan i normala fall knappast ställa krav på vägvisare (jfr 41 § RåL).

I så kallade § 43-anläggningar skulle man rent teoretiskt kunna ställa kravet ("hålla eller bekosta beredskap med personal"). En räddningstjänstmässig analys ligger då till grund för bedömningen om eventuell förberedelse i form av vägvisning.

Räddningstjänstavdelningen


Nils Olof Sandberg


Ingvar Hansson