



## Fråga om stegar för nödutrymning

Ni har frågat om räddningsverket anser att ihopfällbara stegar bör godtas för nödutrymning enligt de bestämmelser som reglerar byggande respektive brandsyn.

I föreskrifter till plan- och bygglagen godtas fast stege för nödutrymning endast för byggnader i klass Br 2 och Br 3 (NR 1, 2:27 och SBN 80 kap. 37:211 resp. :213).

Den fasta stege som avses är en fast stege som hela tiden fyller sin funktion utan att några åtgärder behöver vidtas för att stegen ska kunna användas.

Såvitt räddningsverket känner till finns inte på marknaden idag någon ihopfällbar stege som visat sig så funktionssäker mot t ex väderförhållanden och mekaniska fel att den kunnat typgodkännas för de ändamål som anges i NR 1 resp. SBN 80.


Den ihopfällbara stege ni refererar till kan enligt räddningsverkets uppfattning mycket väl användas som ett komplement till de utrymningsmöjligheter som plan- och bygglagstiftningen ställer krav på.

Detta innebär också att räddningsverket menar att stegen i normalfallet inte bör godtas i fall som regleras av bestämmelserna i räddningstjänstlagen.

Det kan emellertid finnas fall då en ihopfällbar stege visar sig vara det enda eller kanske bästa alternativet.

Den lokala tillsynsmyndigheten är då självfallet oförhindrad att godta att den lösningen väljes.

Befolkningsskyddsavdelningen  
Enheten för förebyggande brand

  
Ulf Norgren

  
Lars Ekberg