



HANDLÄGGARE
Christer Strömgren
PROJEKT BETECKNING

Ang skyltar för utrymningsväg


På Er förfrågan om skyltar för markering av utrymningsväg får Räddningsverket meddela följande.

Enligt svensk standard, SS 3611 "Brand och räddning - Varselmärkning", har nödutgångsskyltarna fått ett nytt utseende som överensstämmer med gällande EG-direktiv. Sveriges tidigare standard för nödutrymningsmarkering med den vita stjärnan har därmed ersatts av en vit dörröppning kombinerad med en pil och en springande person. Någon text, t ex UT eller NÖDUT finns inte med i standarden längre. Den nya standarden omfattar endast nödutrymningsväg.

Regler beträffande varselmärkning av utrymningsvägar finns i Boverkets nybyggnadsregler, NR 1, där det också hänvisas till den nya standarden SS 3611. I NR 1 sägs också att utrymnings skylt vid behov kan kompletteras med text. Det är även viktigt att skyltens storlek anpassas till aktuellt läsavstånd.

Den standardiserade skylten för nödutgång får således kompletteras med text. Om så sker är det Räddningsverkets uppfattning att texten inte på något sätt får inkräkta på den standardiserade symboldelen av skylten.

BEFOLKNINGSSKYDDSAVDELNINGEN
Enheten för förebyggande åtgärder mot brand


Ulf Norgren


Christer Strömgren