



→ Borlänge kommun
Räddningstjänsten
781 81 Borlänge

Beräkning av personantal i samlingslokaler

I ett ärende om tillämpningen av ordningsstadgan har regeringen som högsta instans fattat beslut. Det är inte räddningsverkets uppgift att kommentera ett sådant beslut.

Några principiella synpunkter om beräkning av tillåtet personantal i samlingslokaler kan lämnas.

Tillåtet personantal i samlingslokaler anges generellt i föreskrifter till plan- och bygglagstiftningen. På myndighetsnivå är det den lokala byggnadsnämndens uppgift att granska bygglovhandlingar medan det är byggherrens ansvar att byggnader uppförs enligt lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Byggnadsnämnden fastställer de handlingar som ligger till grund för lovet och tar därmed på sig ett ansvar för att byggherren vid projekteringen ska kunna utgå från dessa handlingar. Räddningstjänstens förebyggande avdelning fungerar normalt som remissinstans till byggnadsnämnden. I ärendet om tillstånd enligt allmänna ordningsstadgan meddelar den lokala polismyndigheten tillstånd.

Det är naturligtvis önskvärt att tillåtet personantal blir samma för en lokal i de provningar som sker efter två olika lagstiftningar. Enligt räddningsverkets uppfattning är det däremot inte självklart att så blir fallet. Kulturella och andra aktiviteter uppvisar inbördes så stora skillnader att det är uppenbart att tillåtet personantal bör bli olika vid olika arrangemang.


Två faktorer är väsentliga när tillåtet personantal ska bestämmas för en samlingslokal om utgångspunkten är att det ska bestämmas med hänsyn till utrymningstryggheten vid brand. Den ena är förväntat brandscenario och därmed sammanhängande förväntat brandförlopp och den andra är den tid det beräknas eller uppskattas ta att utrymma


47

lokalen. Dessa båda faktorer är sedan direkt beroende av ett antal parametrar t ex verksamhet, möblering och organisatoriska och tekniska åtgärder som är vidtagna för att underlätta eller påskynda en utrymning. Målet med det funktionskrav som bör gälla för utrymning vid brand är att utrymning ska kunna ske innan sådana kritiska förhållanden som omöjliggör en utrymning uppstår.

Nybyggnadsreglerna NR 1 (BFS 1988:18) innehåller bl a föreskrifter för hur tillåtet personantal ska beräknas vid nybyggnad av samlingslokaler. Motsvarande bestämmelser återfanns i Svensk Byggnorm 1980 (PFS 1983:2). Med hänvisning till vad som ovan sagts kan tillstånd enligt allmänna ordningsstadgan förenas med villkor som innebär att tillåtet personantal i lokalerna skiljer sig från det som angivits i bygglovet. Det i bygglovet angivna högsta tillåtna personantalet bör dock kunna betraktas som ett maximalt.

Befolkningsskyddsavdelningen
Enheten för förebyggande brand


Ulf Norgren


Lars Ekberg