



HANDLÄGGARE

Stefan Svensson
PROJEKT BETECKNING

DATUM

920603

ERT DATUM

920518

DOSSIÉ/DARIENR

B513-1342/92

ER BETECKNING

→ Räddningstjänsten Bromölla
Storgatan 48
295 31 Bromölla

Angående trevånings bostadshus i trä

Vi har erhållit förfrågan gällande trevånings bostadshus i trä.

En byggnad med tre eller fler våningsplan ska, enligt Nybyggnadsreglerna BFS 1988:18 samt ändringar, uppföras i klass Br 1 (brandsäker byggnad). Enligt samma föreskrift ska Br 1-byggnad i bärande avseende uppföras i lägst brandteknisk klass B 60 för bjälklag och A 60 för övriga vertikala samt stomstabiliserande bärverk.

Reglerna om brandskydd i Nybyggnadsreglerna grundar sig på att räddningstjänstens insats vid brand förväntas ske med normal insatstid. Om insatstiden beräknas bli längre, kan ytterliggare brandskyddsåtgärder erfordras.

Då frågan gäller nyproduktion bör vidare handläggning i ärendet ske av Boverket.

Bifogade handlingar, ritningar samt teknisk beskrivning, returneras.

Befolkningsskyddsavdelningen
Förebyggande brandskydd

Ulf Norgren

Stefan Svensson
Stefan Svensson

49