



HANDLÄGGARE

Lars Ekberg
PROJEKT BETECKNING

DATUM

1992-09-24
ERT DATUM

DOSSIÉ/DIARIENR

B511-1062/92
ER BETECKNING

66-2001-92

→ Länsstyrelsen i Kronobergs län
Rättsheten
351 86 Växjö

Överklagat brandsynföreläggande, Svets & Mekano AB, Brånan 1:30, Vislanda, Alvesta kommun

Efter brandsyn hos Svets & Mekano AB i Vislanda har föreläggande meddelats om att den delen av verkstaden där sprutmålning utförs skall avskiljas från verkstaden i övrigt i lägst brandteknisk klass B 30. Föreläggandet har överklagats till länsstyrelsen. Ärendet har översänts till räddningsverket för yttrande.

Enligt 41 § räddningstjänstlagen (1986:1102) är ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skyldig att i skälig omfattning bl a vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

I samband med sprutmålning hanteras brandfarliga varor. Svetsning och andra arbeten som kan ge gnistbildning bör av det skälet avskiljas från utrymmen för sprutmålning och annan hantering av brandfarliga varor.

Räddningsverket anser att föreläggandet är väl motiverat och i överensstämmelse med bestämmelserna i 41 § räddningstjänstlagen. Enligt räddningsverkets uppfattning är det väsentligt att det finns en tät vägg mellan utrymmena.

Brandsynföreläggandets punkt 6 innefattar ett föreläggande om att pannrummet skall förses med dörr i brandteknisk klass A 60 mot tillverkningslokalen. Föreläggandet har inte överklagats. Räddningsverket vill peka på att i det fallet pannrummet kommer att stå i direkt förbindelse med utrymme för hantering av brandfarliga varor så bör från brandskyddssynpunkt pannrummet avskiljas med en luftsluss. Luftslussens dörrar bör vara placerade så att slussen kan passeras utan att mer än en dörr i taget behöver öppnas. En alternativ

51

lösning kan vara att pannrummet förses med dörr
direkt till det fria och att dörren till till-
verkningslokalen sätts igen.

Remitterade handlingar återsändes.

Befolkningsskyddsavdelningen
Enheten för förebyggande brand .

Ulf Norgren

Lars Ekberg