

# RÄDDNINGSGS VERKET

HANDLÄGGARE  
Stefan Svensson

PROJEKT BETECKNING

DATUM  
920818

ERT DATUM  
920703

DOSSIÉ/DIARIENR  
B511-1668/92

ER BETECKNING  
727-6474/92

Länsstyrelsen Malmöhus län  
Juridiska enheten  
205 15 Malmö

## Överklagat brandsyneföreläggande; kv. Kaninen, Jeansfavoriten Tatch AB, Malmö

Brandsyn har förrättats på fastigheten Kaninen, varvid föreläggande har meddelats. Föreläggandet gäller en dörr till utrymningsväg i en klädbutik. Brandsyneförättaren har anmärkt på dörrens utformning och utmärkning, då den är täckt med speglar. I överklagan har den klagande begärt att få behålla dörren till utrymningsväg i nuvarande skick.

Länsstyrelsen har översänt ärendet till Räddningsverket för yttrande.

### Yttrande

Föreläggande har meddelats med stöd av 56 § räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102). Enligt 41 § samma lag, är ägare eller innehavare av byggnad eller annan anläggning skyldig, att i skälig omfattning bland annat hålla utrustning för livräddning vid brand och vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Utrymningsvägars utformning och utmärkning faller under denna skyldighet. Dessa bör därför utformas och utmärkas på ett sådant sätt att svårigheter ej uppstår vid utrymning.

Utrymningsvägar kan utformas och utmärkas på ett flertal olika sätt.

Utformningen är normalt beroende av lokalen i övrigt. Detta kan innebära att dörr till utrymningsväg i en blåmålad lokal, blir blåmålad. Det är inte heller ovanligt med glasdörr som dörr till utrymningsväg. Även glasdörr i en glasvägg förekommer.

Utmärkningen av utrymningsväg bör ske enhetligt, lämpligen enligt svensk standard SS 3611, grön skylt med vita tecken/symboler.

Då dörren till utrymningsväg i Tatch's butik kan

87

STATENS RÄDDNINGSVÄRK Norra Klaragatan 18 Karolinen 651 80 Karlstad Telefon 054-10 30 00 Telegram Raeddningsverk Telex 66 197 SRV S

Räddningsskolan  
i Revinge  
Förb. 1  
240 17 Södra Sandby  
Telefon 046-622 70

Räddningsskolan  
i Katrineholm  
Lönåker  
641 22 Katrineholm  
Telefon 0150-500 20

Räddningsskolan  
i Rosersberg  
Slott  
190 4C Rosersberg  
Telefon 0760-351 10

Räddningsskolan  
i Skövde  
Linné  
541 06 Skövde  
Telefon 0500-360 10  
Telefax 0500-372 85


Räddningsskolan  
i Sandö  
Sjöbjörger  
870 20 Sandöverken  
Telefon 0612-332 20

Förräds- och  
underhållsgrupp  
i Malmö  
Rambö  
417 05 Göteborg  
Telefon 031-22 66 70  
Telefax 031-23 04 15

Centralförrådet  
i Malmö  
103 70 00  
Telefon 0452-254 00  
254 01

jämföras med både en blåmålad dörr till utrymningsväg i en blåmålad lokal, och en glasdörr, samt att dörren i fråga är utmärkt enligt svensk standard SS 3611, finns det enligt Räddningsverkets mening i detta fall ingen grund för en förändring av dörrens utformning och utmärkning.

Befolkningsskyddsavdelningen  
Förebyggande brandskydd



Ulf Norgren



Stefan Svensson  
Stefan Svensson