



HANDLAGGARE

Lars Ekberg
PROJEKT BETECKNING

DATUM

1992-08-27
ERT DATUM

DOSSIE/DIARIENR

B511-1369/92
ER BETECKNING

66-5480-92

→ Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Överklagat brandsyneföreläggande, fastigheten Årsta 74:1, Uppsala kommun

Brandsyn har förrättats i Babylands lokaler, Fyrislundsgatan 68, Uppsala. Babyland har genom butikschef Leif Östlund överklagat den del av det meddelade brandsyneföreläggandet som innebär att ett trapphus inte får användas som lagerutrymme. Som skäl anges att trapphuset inte längre används som nödutgång.

Räddningsverket och länsstyrelsen har tillsammans med övriga berörda besökt Babylands lokaler.

Sedan brandsyneföreläggandet meddelades har ombyggnadsarbeten skett i det aktuella trapphuset. Dessutom planeras ytterligare ombyggnad som kommer att innebära att Babylands lokaler minskas. Enligt räddningsverkets uppfattning finns det skäl att i samband med den planerade ombyggnaden se till att skapa fungerande utrymningsvägar från lokalerna. Funktionen hos en nödutgång som idag passerar genom ett kontorsutrymme är tveksam.


Leif Östlund uttalade i samband med de diskussioner som förekom att han avser att återta överklagandet.

Om överklagandet inte återtas anser räddningsverket att det trapphus som överklagandet gäller måste fungera som nödutgång med lokalernas nuvarande utformning. Enligt räddningsverkets uppfattning är därför föreläggandet väl motiverat och i överensstämmelse med bestämmelserna i 41 § räddningstjänstlagen (1986:1102).

Befolkningsskyddsavdelningen
Enheten för förebyggande brand



Ulf Norgren



Lars Ekberg

89