

Stefan Svensson

931022

B510-1876/93

930831

Pulsonex AB
Box 4018
300 04 Halmstad

**Ansökan om förlängning av frist för
brandskyddsinspektion**

Räddningsverket har erhållit en ansökan från Pulsonex AB om förlängning av frist för brandskyddsinspektion för värmepanna Pulsonex, från nuvarande 1 år till 3 år. Pulsonex AB hänvisar bland annat till att värmepannans förbränningssätt, konstruktiva utformning, skorstenssystem och dokumentation av installationskontroll uppfyller mycket höga säkerhetskrav. Detta finns närmare beskrivet i bilagor till ansökan.

Eftersom värmepannan Pulsonex vid provning har visats ha en så gott som sotfri förbränning (Boverkets typgodkännandebevis 3109/89), har den sedan 1990 varit befriad från sotning, men föremål för brandskyddskontroll med en frist om 1 år.

Räddningsverkets första medgivande om förlängd frist är från sommaren 1990. Det finns således bara två eldningssäsongers erfarenheter att tillgå. Enligt vår bedömning är det för kort tid för generell förlängning av fristen för brandskyddskontroll. Vissa svagheter såsom otätheter mellan panna och avgaskanal har också uppmärksamats.

Av denna anledning medger vi för tillfället inte ytterliggare förlängning av fristen för brandskyddskontroll av värmepannan Pulsonex. Vi avser dock att närmare följa utvecklingen och återkomma senare.

Räddningsverket har vid handläggningen av ärendet inhämtat synpunkter från Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Befolkningsskyddsavdelningen
Enheten för brandskydd

Ulf Norgren

Stefan Svensson