

Från: Lundberg Anders
Skickat: den 10 augusti 2020 10:51
Till: [REDACTED]
Ämne: MSB 2020-10753-1 - Fråga om ventiler vid brandrök

Hej,

Vi är medvetna om problemet med ventilation som inte går att stänga, därför har vi sedan en tid tillbaka ändrat uppmaningen till att man ska "Stänga alla dörrar, fönster och ventilation om det går". Det är "de stora" luftflödena som är viktigt att begränsa i möjligaste mån. Men det finns ju relativt enkla medel man kan ta till för att minska inflödet av luft genom en ventil, ex täta med handdukar eller någon kraftigare tejp.

Med vänlig hälsning
Anders Lundberg

Anders Lundberg
Brandingenjör
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brand och räddning
651 81 Karlstad
Växel: 0771-240 240
Tel: 010-240 52 59
E-post: anders.lundberg@msb.se
www.msb.se

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: [REDACTED]
Skickat: den 7 augusti 2020 17:52
Till: MSB Registrator <registrator@msb.se>
Ämne: [MISSTANKT SPAM] Ventiler vid brandrök

Hej. Är det ok att montera ventiler som ej går att stänga. Tänker på när det kan bli att man ska stänga fönster, dörrar och ventiler vid brandrök. Bor i hyreslägenhet där ventilerna sitter ovanför fönstren.

Mvh
[REDACTED]

Skickat från min iPhone